



Ex db IIB T5 Gb
Ex tb IIIC T100 °C db IP66

CPEX 21.0013




ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

ABNT NBR IEC 60079-1


Dimensões

MEDIDAS							
	LPJX-20	LPJX-30	LPJX-50	LPJX-100	LPJX-150	LPJX-200	
ENTRADA*	3/4" BSP			3/4" BSP	3/4" BSP		
PESO	4,5KG			5,4KG	9,9KG		

Exemplos de instalação

Conectando os fios na parte interna

1



Retire os 4 parafusos na parte superior para ter acesso ao borne de ligação dos fios.


2



Faça a ligação interna e utilize o prensa-cabo incluso para vedar a saída dos fios.


Realizando a instalação de acordo com o suporte

3 Ligação com flexível



Na extremidade da luminária, utilize a unidade seladora. Não se esqueça de fazer a selagem após a instalação.

4 Ligação direta por cabo PP




Utilize prensa-cabo nas duas extremidades do cabo para garantir o isolamento dos componentes.

5 Ligação com eletroduto



Na extremidade da luminária, utilize a unidade seladora para garantir o isolamento dos componentes.

6 Ligação com encaminhamento por eletrocalha



Utilize prensa-cabo na extremidade da luminária para garantir o isolamento dos componentes.



EXRAVEN

Contato

 (75) 3079-9131 | (75) 99140-9413 (Whatsapp)
 sac@extraven.com.br
extraven.com.br