

**Manual**

---

**Ref: FLX**



## Características

### Marcação

Ex tb IIIC Db IP66

### Certificado

CPEx 20.0014

## Normas aplicáveis

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

O não cumprimento das instruções deste material resultará na perda da garantia.



## **Instalação, operação e manutenção**

---

Certifique-se que as condições atendam ao indicado no modelo do flexível;

Utilize componentes com classificação igual ao equipamento para assegurar a proteção. Caso outro grau de proteção seja utilizado, a sua eficiência será impactada;

Para garantir o uso regular sem gerar riscos, o usuário deve:  
Impedir que pessoas não autorizadas realizem ajustes no flexível;

Limpar apenas com pano úmido, sem uso de nenhum produto químico;

Se atente, se houve nenhum dano causado pelo transporte;  
Confira a certificação e especificações do material;

Se atentar ao raio de curvamento na instalação para que o produto não seja danificado;

## **Cuidados**

---

Este produto deve ser instalado e reparado por um profissional da área. Irregularidades causarão perda da garantia.

Qualquer ação que altere o produto não será autorizada.  
A EXRAVEN não se responsabiliza por nenhum resultado causado por tal ação.

Instalação, operação e manutenção deverão condizer com:

Normas de segurança aplicáveis.

Normas de segurança da especificação.

Qualquer falha deverá ser revisada por um profissional.



**EXRAVEN**

## Contato

---

-  (75) 3079-9131 | (75) 99140-9413 (Whatsapp)
-  sac@exraven.com.br
- [exraven.com.br](http://exraven.com.br)